

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024225

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024225 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024225 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024225 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第三供水厂出厂水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.110	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.17	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	315	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	180	450
氯化物, mg/L	13.6	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.440	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.223	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.71	10
硫酸盐, mg/L	14.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘晓颖

签发日期: 2024年 9 月 18 日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024224

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024224
样品受理号: (HJ) 2024224
报告书编号: (HJ) 2024224

收样日期: 2024年09月05日
检测完成日期: 2024年09月13日
报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
包装:
生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂水源地 15 号井
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.150	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.20	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	360	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	217	450
氯化物, mg/L	17.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.360	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.218	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.65	10
硫酸盐, mg/L	13.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出

签发人:

刘颖颖

签发日期: 2024 年 9 月 18 日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024223

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日



231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024223
样品受理号: (HJ) 2024223
报告书编号: (HJ) 2024223

收样日期: 2024年09月05日
检测完成日期: 2024年09月13日
报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20240905	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.09.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	366	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	248	450
氯化物, mg/L	19.6	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.450	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.192	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.77	10
硫酸盐, mg/L	16.3	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024222

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024222 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024222 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024222 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂管网水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.150	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.10	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	365	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	214	450
氯化物, mg/L	17.3	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	0.430	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.183	1.0
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.62	10
硫酸盐, mg/L	18.3	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	9	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人:

刘雅颖

签发日期:

2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024221

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024221 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024221 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024221 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂末梢水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.140	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	370	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	214	450
氯化物, mg/L	19.8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.370	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.169	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.51	10
硫酸盐, mg/L	14.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024220

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024220 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024220 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024220 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂出厂水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	390	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	212	450
氯化物, mg/L	21.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.490	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.192	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.44	10
硫酸盐, mg/L	12.3	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人:

刘聪颖

签发日期:

2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024215

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024215 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024215 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024215 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂出厂水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.110	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.12	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	392	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	264	450
氯化物, mg/L	23.5	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	0.440	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.235	1.0
硝酸盐(以 N 计), mg/L	2.18	10
硫酸盐, mg/L	26.1	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024216

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024216 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024216 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024216 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20240905	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.09.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.100	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.15	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	398	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	265	450
氯化物, mg/L	24.2	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	0.380	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.215	1.0
硝酸盐(以 N计), mg/L	1.77	10
硫酸盐, mg/L	22.1	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024219

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024219 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024219 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024219 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20240905	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.09.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂水源地 1 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	375	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	256	450
氯化物, mg/L	17.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.580	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.162	1.0
硝酸盐 (以 N计), mg/L	1.86	10
硫酸盐, mg/L	16.1	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024217

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024217 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024217 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024217 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂管网水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.130	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.17	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	315	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	208	450
氯化物, mg/L	19.8	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	0.440	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.177	1.0
硝酸盐(以 N计), mg/L	1.63	10
硫酸盐, mg/L	19.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘颖颖

签发日期: 2024年9月18日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024218

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年09月18日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024218 收样日期: 2024年09月05日
样品受理号: (HJ) 2024218 检测完成日期: 2024年09月13日
报告书编号: (HJ) 2024218 报告日期: 2024年09月18日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20240905 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.09.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂二次供水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.150	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.05	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	319	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	269	450
氯化物, mg/L	10.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.440	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.134	1.0
硝酸盐 (以 N计), mg/L	1.21	10
硫酸盐, mg/L	13.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年9月18日

