

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024230

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024230

收样日期: 2024年10月08日

样品受理号: (HJ) 2024230

检测完成日期: 2024年10月12日

报告书编号: (HJ) 2024230

报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.100	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.31	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	430	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	240	450
氯化物, mg/L	24.3	250
高锰酸盐指数(以 O_2 计), mg/L	0.390	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.181	0.3
氨(以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.165	1.0
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.05	10
硫酸盐, mg/L	19.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数, cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		

签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024233

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日



231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024233
样品受理号: (HJ) 2024233
报告书编号: (HJ) 2024233

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂水源地 1 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.130	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.26	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	404	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	225	450
氯化物, mg/L	14.6	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.350	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.185	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.243	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.36	10
硫酸盐, mg/L	11.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	2	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		

签发人:

刘聪颖

签发日期:

2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024232

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日



231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024232

收样日期: 2024年10月08日

样品受理号: (HJ) 2024232

检测完成日期: 2024年10月12日

报告书编号: (HJ) 2024232

报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及 包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.080	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.32	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	450	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	230	450
氯化物, mg/L	23.0	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.330	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.130	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.275	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.02	10
硫酸盐, mg/L	26.0	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘盼盼

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024231

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024231
样品受理号: (HJ) 2024231
报告书编号: (HJ) 2024231

收样日期: 2024 年 10 月 08 日
检测完成日期: 2024 年 10 月 12 日
报告日期: 2024 年 10 月 15 日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及 包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.110	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.25	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	400	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	235	450
氯化物, mg/L	26.1	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.440	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.190	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.177	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.16	10
硫酸盐, mg/L	20.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘晓刚

签发日期: 2024 年 10 月 15 日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024234

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日



231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024234
样品受理号: (HJ) 2024234
报告书编号: (HJ) 2024234

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.070	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.30	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	388	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	225	450
氯化物, mg/L	24.2	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.380	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.221	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.11	10
硫酸盐, mg/L	18.7	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘晓颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024235

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024235
样品受理号: (HJ) 2024235
报告书编号: (HJ) 2024235

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.120	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.28	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	387	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	192	450
氯化物, mg/L	13.3	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.380	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.218	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.399	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.15	10
硫酸盐, mg/L	9.60	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	3	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘鹏程

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024238

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024238
样品受理号: (HJ) 2024238
报告书编号: (HJ) 2024238

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及 包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂水源地 16 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.40	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	325	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	204	450
氯化物, mg/L	13.1	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	1.26	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.317	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.17	10
硫酸盐, mg/L	10.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘晓颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024239

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024239

收样日期: 2024年10月08日

样品受理号: (HJ) 2024239

检测完成日期: 2024年10月12日

报告书编号: (HJ) 2024239

报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.210	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.13	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	326	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	208	450
氯化物, mg/L	13.0	250
高锰酸盐指数(以 O_2 计), mg/L	1.34	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.239	1.0
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.19	10
硫酸盐, mg/L	11.0	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数, cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人:

刘鹏

签发日期: 2024年10月15日

检测检验专用章

4128240002651

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024237

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024237 收样日期: 2024年10月08日
样品受理号: (HJ) 2024237 检测完成日期: 2024年10月12日
报告书编号: (HJ) 2024237 报告日期: 2024年10月15日
第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.170	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.20	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	392	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	196	450
氯化物, mg/L	20.8	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.390	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.165	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.262	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.10	10
硫酸盐, mg/L	26.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘鹏程

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024236

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024236
样品受理号: (HJ) 2024236
报告书编号: (HJ) 2024236

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.150	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.19	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	390	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	210	450
氯化物, mg/L	15.0	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	0.400	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.202	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.361	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.19	10
硫酸盐, mg/L	10.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024241

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024241
样品受理号: (HJ) 2024241
报告书编号: (HJ) 2024241

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.140	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.56	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	325	1000
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L	165	450
氯化物, mg/L	21.2	250
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	14.7	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.382	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.28	10
硫酸盐, mg/L	24.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	8	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘彦颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024244

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024244
样品受理号: (HJ) 2024244
报告书编号: (HJ) 2024244

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.110	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.54	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	362	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	145	450
氯化物, mg/L	23.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.44	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.141	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.370	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.03	10
硫酸盐, mg/L	26.5	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年10月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024243

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024243
样品受理号: (HJ) 2024243
报告书编号: (HJ) 2024243

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂源水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度
浑浊度,NTU
臭和味
肉眼可见物
pH
溶解性总固体, mg/L
总硬度(以 CaCO_3 计), mg/L
氯化物, mg/L
高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L
锰, mg/L
铁, mg/L
氨 (以 N 计), mg/L
氟化物, mg/L
硝酸盐 (以 N 计), mg/L
硫酸盐, mg/L
砷, mg/L
菌落总数, cfu/mL
总大肠菌群, MPN/100mL
(以下空白)

< 5
0.170
无
无
7.42
315
176
20.0
0.39
< 0.100
0.164
< 0.0200
0.724
1.04
27.7
< 0.0100
5
未检出

15
1
无异臭、异味
无
6.5-8.5
1000
450
250
3
0.1
0.3
0.5
1.0
10
250
0.01
100
不得检出



签发人:

刘鹏

签发日期:

2024年10月15日

检测检验专用章

4728240002651

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024240

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024240
样品受理号: (HJ) 2024240
报告书编号: (HJ) 2024240

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.060	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.52	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	328	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	150	450
氯化物, mg/L	23.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.47	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.401	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.47	10
硫酸盐, mg/L	26.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘鹏

签发日期: 2024 年 10 月 15 日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024242

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年10月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024242
样品受理号: (HJ) 2024242
报告书编号: (HJ) 2024242

收样日期: 2024年10月08日
检测完成日期: 2024年10月12日
报告日期: 2024年10月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241008	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.10.08	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.130	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.70	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	304	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	158	450
氯化物, mg/L	23.2	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.37	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	0.140	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.275	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.02	10
硫酸盐, mg/L	26.9	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘皓

签发日期: 2024年10月15日

